



À

Nome do cliente: Município de Ouro Verde

Solicitação nº: 838806

Data de geração desse documento: 13/06/24

Identificação do projeto

Nome da obra: LOTEAMENTO INDUSTRIAL OURO VERDE

Endereço

AVENIDA PEDRO BIOTTO SOBRINHO, S/N

OURO - CENTRO

OURO VERDE

CEP: 89834000

Identificação do responsável técnico

Nome: Eliton Sutil

Nº CREA: 115861-6

Prezado cliente,

Em resposta à sua solicitação, informamos que o projeto básico do Loteamento apresentado está LIBERADO e em conformidade com as normas técnicas desta concessionária.

A solicitação de ligação definitiva deverá ser realizada com pelo menos 120 dias de antecedência da data da pretendida energização, com a finalidade de se elaborar projeto de conexão no sistema de distribuição.

A validade do projeto após a sua aprovação pela Celesc Distribuição S.A. será de 18 (dezoito) meses para Loteamentos com Redes Aéreas e de 24 (vinte e quatro) meses para Loteamentos com Redes Subterrâneas, período dentro do qual deverá ocorrer a sua energização.

Antes do início de execução das obras o empreendedor ou seu representante legal deverá protocolar na secretaria da sede da Agência Regional da Celesc toda a documentação exigida na Instrução Normativa I-313.0023 - Loteamentos com Rede Aérea de Energia Elétrica ou NE-147E - Loteamentos com Redes de Distribuição Subterrâneas conforme tipologia do Loteamento.

Para verificar a autenticidade desse documento, favor acessar o endereço
<http://pep.celesc.com.br/pepautentica>, informando a chave de acesso jh4js5PB:

Colocamo-nos a disposição para eventuais esclarecimentos
Atenciosamente,

Celesc Distribuição S.A.
www.celesc.com.br

Projeto Liberado para Execução, contudo **ressaltamos que:**

A **validade do projeto** após a sua aprovação pela Celesc D será **de 18 meses**, período dentro do qual deve ocorrer a sua energização. Após o vencimento deste prazo, nova consulta deve ser formalizada, oportunidade na qual a Celesc D se pronunciará sobre a necessidade de novo projeto ou alteração do projeto original, evitando-se assim a construção de redes fora dos padrões vigentes.

Conforme item **5.3.1 e 5.3.2**, da **I-313.0023** antes da execução, materiais devem ser inspecionados pela Celesc. A solicitação de inspeção de qualidade dos materiais deve, obrigatoriamente, ser realizada através do e-mail:

loteamento.dvcq@Celesc.com.br, à Divisão de Inspeção e Controle de Qualidade ; DVCQ, responsável pela emissão da Autorização de Entrega, com no mínimo 15 dias úteis de antecedência. A inspeção deve ser realizada nas instalações do fabricante do material/equipamento, os materiais ou equipamentos não podem ser inspecionados após a aplicação na obra, o que ocasionará a sua recusa com consequente não energização do empreendimento.

5.3.4. Tabela de Coordenadas dos Postes - O loteador deverá entregar um arquivo **.csv** (separado por vírgulas) com as coordenadas de todos os postes projetados, referenciados ao sistema SIRGAS2000 e sistema de projeção UTM fuso 22S.

Neste arquivo, cada poste será descrito pelo seu par de coordenadas E(X) e N(Y), necessariamente nesta ordem, sendo estas as únicas informações a compor este arquivo. Não deve ser inserido nenhuma coluna/linha extra, como por exemplo, identificador do poste ou cabeçalho com nomes das colunas. Exemplo de arquivo **.csv** aberto em um editor de planilhas eletrônicas.

5.3.16. Inspeção da Rede de Distribuição Aérea do Loteamento

O pedido de inspeção deverá ser feito através de carta, como mostra o Anexo 7.4.